

**АКТ**  
**оцінки стану готовності**  
**захисної споруди цивільного захисту**

єховища, протирадіаційного укриття №66255  
(непотрібне закреслити) (обліковий номер)

«12» серпня 2025 року

с-ще Млинів

(назва населеного пункту)

Директор Млинівського технолого-економічного фахового коледжу,  
голова постійно діючої технічної комісії МТЕФК В.Р. Яцкевич,  
(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)  
Інженер з техніки безпеки МТЕФК В.Р. Харков,  
Заступник директора з навчальної роботи МТЕФК М.М. Йосенко,  
Голова профкому МТЕФК Т.М. Дубінчин,  
Начальник відділу організації пожежно профілактичних заходів  
Дубенського районного управління ГУ ДСНС України у Рівненській  
області Б.П.Іцишин,  
Заступник начальника відділу державного нагляду за дотриманням  
санітарного законодавства Дубенського районного управління  
Головного управління Держспроспоживслужби в Рівненській області,  
Н.В. Шевчук,  
В.о.заступника директора по АГЧ, С.Л. Березнюк,

у присутності

\_\_\_\_\_ (посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача, захисної споруди цивільного захисту)

\_\_\_\_\_ (уповноваженої ним особи)\*

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання ~~єховища~~ (протирадіаційного укриття) № 66255, розташованого за адресою: Рівненська область, селище Млинів, вул. Івана Франка, 1

\_\_\_\_\_ ~~державної, комунальної, приватної форми власності~~

(непотрібне закреслити)

що належить Міністерству освіти і науки України, м. Київ, пр-т Перемоги, 10

(найменування власника: для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання,

\_\_\_\_\_ комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації,

\_\_\_\_\_ державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди)

балансоутримувач захисної споруди Млинівський технолого-економічний фаховий коледж,  
Рівненська область, селище Млинів, вул. Івана Франка, 1

(найменування підприємства, установи, організації)

**За результатами проведеної оцінки встановлено:**

1. Загальна характеристика захисної споруди \_\_\_\_\_

П-2

(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

місткістю на 210 осіб, загальною площею 126,2 кв.м.

\_\_\_\_\_ вбудована в одноповерхову будівлю

(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний

не визначився

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний

незадовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сирі

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як використовується як підвал

3. Стан входів і аварійних виходів один вхід, біля входу відсутня табличка, вхід  
(кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захарашено,  
не захарашено, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях,  
захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях,  
обладнання засобами для доступу осіб з інвалідністю  
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)  
та інших маломобільних груп населення не передбачено проектом
4. Стан повітрязабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів \*\*  
тільки для сховищ  
(цілі, справні, обслуговуються)
5. Стан обвалування окремо розташованого сховища\*\* тільки для сховищ  
(товщина підсипки відповідає (не відповідає) проекту)
6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання\*\*  
двері дерев'яні з металевою решіткою, зачиняються (відчиняються) легко, відсутні ущільнення  
(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко,  
гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність)
7. Стан противибухових пристроїв\*\* тільки для сховищ  
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість)
8. Стан систем вентиляції, зокрема:  
Повітропроводи не передбачено проектом  
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору - чистої вентиляції), наявність запірної арматури (засувів, шиберів), показчиків руху повітря)
- вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції не передбачено проектом  
(передбачено/не передбачено проектом тощо)
- електроручні вентилятори не передбачено проектом  
(передбачено/не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана тощо)
- протипилові фільтри (ФЯР)\*\* тільки для сховищ  
(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі тощо)
- фільтри-поглиначі (ФП)\*\* тільки для сховищ  
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність тощо)
- герметичні клапани (ГК)\*\* тільки для сховищ  
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно тощо)
- клапани надмірного тиску (КНТ)\*\* тільки для сховищ  
(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою тощо)
- прилад для виміру підпору повітря\*\* тільки для сховищ  
(наявність, стан (працює/не працює))
- Система регенерації повітря\*\* тільки для сховищ  
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

фільтри (ФГ-70)\*\* \_\_\_\_\_ тільки для сховищ  
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність тощо)

регенеративні патрони (РП-100)\*\* \_\_\_\_\_ тільки для сховищ  
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності тощо)

9. Стан системи водопостачання \_\_\_\_\_ централізоване водопостачання  
(централізоване водопостачання або інше джерело)

запірна арматура \_\_\_\_\_ відсутня  
(наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття, нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показчиків руху води \_\_\_\_\_ немає  
(є, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води \_\_\_\_\_ не передбачено проектом  
(передбачено/не передбачено проектом, герметичність тощо)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках \_\_\_\_\_ відсутні,  
(дата, результати)

водопровідні труби \_\_\_\_\_ справні, непофарбовані  
(передбачено/не передбачено проектом, справність, без ознак корозії, пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) \_\_\_\_\_ відсутні,  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи \_\_\_\_\_ не передбачено проектом  
(передбачено/не передбачено проектом)

санвузли \_\_\_\_\_ відсутні  
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), стан приміщень, використовуються/не використовуються, приміщення закрито, опечатано)

труби каналізації \_\_\_\_\_ не передбачено проектом  
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних вод \_\_\_\_\_ не передбачено проектом  
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено, опечатано/не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)

насоси відкачування: \_\_\_\_\_ не передбачено проектом  
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий), терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура \_\_\_\_\_ не передбачено проектом  
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів і засувок всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувок експлуатаційній схемі, останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)  
(для неканалізованих захисних споруд) \_\_\_\_\_ наявні, відсутні  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення \_\_\_\_\_ не передбачено проектом  
(передбачено/не передбачено проектом)

запірна арматура не передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, наявність покажчиків руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно  
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення справна, передбачена від електромережі, є в наявності вимикачі, світильники, експлуатаційна

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, пускової апаратури,

схема наявна, документи по перевірці

пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних кабелів та проводів, наявність

опору електроізоляції наявні. Резервне електропостачання відсутнє

експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних

ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення відсутнє  
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання заземлення наявне  
(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції не передбачено проектом  
(передбачено/не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками не порушено/є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектною організацією про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан: автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проектом  
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів -

труби систем пожежогасіння -  
(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння засоби пожежогасіння у достатній кількості знаходяться в будівлі, 3 штуки  
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

наявність схеми евакуації наявна  
(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість у приміщенні не вимірюється

забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан вимірювальних приладів немає  
(термометра, гігрометра (психрометра),

приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III, інші - які саме)\*\*,

приладів виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди

відсутній

(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди відсутній

опис обладнання та майна відсутній

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення

відсутня

журнал перевірки стану захисної споруди відсутній

план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації

відсутній

план приведення захисної споруди у готовність відсутній

вимоги з експлуатації фільтровентиляційного\*\* та іншого інженерного обладнання тільки для сховищ

правила користування вимірювальними приладами відсутні

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання\*\* тільки для сховищ

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря\*\* тільки для сховищ

формуляр фільтровентиляційних агрегатів\*\* тільки для сховищ

порядок провітрювання захисної споруди відсутній

інструкція з протипожежної безпеки відсутня

щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень 22.08.2023, відповідає вимогам

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:

вентиляції (повітропостачання) відсутня

каналізації відсутня

водопостачання відсутня

електропостачання відсутня

опалення (теплопостачання) відсутня

схема оповіщення та інформування зі списками необхідних

телефонів відсутня

журнал перевірки стану готовності захисної споруди відсутній

інструкція з використання засобів індивідуального захисту відсутня

порядок перевірки сховища на герметичність\*\* тільки для сховищ

довідка про перевірку сховища на герметичність\*\* тільки для сховищ

правила поведінки у захисній споруді відсутня

список особового складу формування з обслуговування споруди відсутній

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди відсутні

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням відсутній

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди заняття не проведені

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди відсутні

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції \*\*

тільки для сховищ

(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)\*\*:

приміщення ДЕС

тільки для сховищ

(чисте або захищене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання

тільки для сховищ

(наявність, кількість, марка або шифр, зачищено або відчищено, зачинюються

(відчинюються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована,

втрата еластичності, наявність написів «відкрито-закрито» на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітрязабірних та вихлопних каналів ДЕС

тільки для сховищ

(цілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристроїв

тільки для сховищ

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість,

пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачинюються легко)

протипилловий фільтр (ФЯР)\*\*

тільки для сховищ

(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі,

тільки для сховищ

герметичний по контуру, не знімається - приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК)

тільки для сховищ

(наявність, кількість, справність, зачинюються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ)

тільки для сховищ

(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній

тільки для сховищ

наявність піддонів під витратними паливними баками

тільки для сховищ

стан маслопроводів

тільки для сховищ

(пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

протипожежний стан приміщень ДЕС

тільки для сховищ

(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС

тільки для сховищ

наявність і справність електрифікованого покажчика «Вхід», світильників у входах,

розеток для переносних ламп

тільки для сховищ

наявність документації ДЕС:

формуляр ДЕС

тільки для сховищ

схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС

тільки для сховищ

інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС

тільки для сховищ

інструкція з обслуговування ДЕС

тільки для сховищ

журнал обліку роботи ДЕС

тільки для сховищ

інструкція з протипожежної безпеки ДЕС

тільки для сховищ

інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату

тільки для сховищ

технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС \_\_\_\_\_ тільки для сховищ  
інформація щодо працездатності ДЕС: \_\_\_\_\_ тільки для сховищ  
ДЕС розконсервовано тільки для сховищ ДЕС законсервовано тільки для сховищ  
(дата) (дата)

перевірка працездатності ДЕС \_\_\_\_\_ тільки для сховищ  
(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу ( у годинах))

справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям  
\_\_\_\_\_ тільки для сховищ  
(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом) не можливо

### ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на 11.12.2024 ~~року~~ року (протирадіаційне укриття) № 66255  
(дата) (непотрібне закреслити)

оцінюється як в аварійному стані до використання за призначенням  
(готове, обмежено готове, не готове)

### СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК\*\*\*

Розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд

(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації,

доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди, можливе використання у режимі ПРУ\*\*,

розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд тощо)

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням відсутні.

(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

### ПРОПОЗИЦІЇ

Щодо подальшого використання захисної споруди\*\*\* \_\_\_\_\_

(визначення нового балансоутримувача, організація передання до комунальної або державної власності,

обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції, реставрації захисної споруди,

використання у режимі ПРУ\*\*, підготовка відповідних пропозицій та документів)

Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до \_\_\_\_\_ слід подати до\*

(число, місяць, рік)

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації,








органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)

3

поданням \_\_\_\_\_

(перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

	В.Р.Яцкевич
	В.Р. Харков
	М.М. Йосенко
	Т.М. Дубінчин
	Б.П. Іщишин
	Н.В. Шевчук
	С.Л. Березнюк

12 серпня 2025 року